



VKF Anerkennung Nr. 30315

Inhaber /-in

JOMOS Brandschutz AG
Sagmattstrasse 5
4710 Balsthal
Schweiz

Hersteller /-in

FLN Feuerlöschgeräte Neuruppin Vertriebs GmbH
16816 Neuruppin
Germany

Gruppe 681 - Nass-Handfeuerlöscher

Produkt JOMOS IonEx

Beschreibung Aufladelöschler
Typ: WA 9 F-500
Nennfüllmenge: 9 l

Anwendung Funktionsbereich: von +5°C bis +60°C
Vorsicht bei Anlagen unter Spannung:
- Einsetzbar bis 1000 V
- Mindestabstand 1 m

Unterlagen MPA, Dresden: Prüfbericht '2009-F-4710/N 627' (10.03.2010), Prüfbericht '2010-F-0304/N 641' (03.02.2011), Prüfbericht '2014-F-0267/N 748' (07.02.2013), Prüfbericht '20151064/N 828' (18.08.2015)

Prüfbestimmungen EN 3-7

Beurteilung Leistungsklasse 27A
Das Prüfzeichen wird erteilt

Gültigkeitsdauer 31.12.2028
Ausstellungsdatum 02.11.2023
Ersetzt Dokument vom 13.09.2018

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy