



VKF Anerkennung Nr. 25422

Inhaber /-in

Stöbich Brandschutz GmbH
Pracherstieg 6
38644 Goslar
Deutschland

Hersteller /-in

Stöbich Brandschutz GmbH
38644 Goslar
Deutschland

Gruppe

249 - Feuerschutzvorhänge

Produkt

FEUERSCHUTZABSCHLUSS FIBERSHIELD HC

Beschreibung

Feuerschutzvorhang aus Glasfasergewebe HELIOTEX EW 120 (D=1.8mm, MA=1232g/m²), Edelstahlleinlage, Silikon-Beschichtung, oben liegende Stahlwelle, seitlich mit Führungsschienen, horizontale Einbaulage

Anwendung

E 60-RF1, Bgepr=5000mm, Hgepr=5000mm
MBW
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen

Efectis France, Mazières-lès-Metz: Prüfbericht '12-G-021' (22.02.2012),
Klassifizierungsbericht '12-G-021' (22.02.2012), Ergänzung '12-G-021' (14.09.2012)

Prüfbestimmungen

EN 1634-1; EN 1363-1

Beurteilung

Feuerwiderstand E 60

Gültigkeitsdauer

31.12.2029

Ausstellungsdatum

27.02.2026

Ersetzt Dokument vom

01.01.2021

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen





Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 25422

Inhaber /-in: Stöbich Brandschutz GmbH

Gültigkeitsdauer: 31.12.2029

Ausstellungsdatum: 27.02.2026

Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich.

Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:

Erweiterter Klassifizierungsbericht, Efecifs France. Maizières-lès-Metz, Nr. 12-G-021 vom 14.09.2012

- Lichtes Durchgangsmass: Bmax=6000mm, Hmax=6500mm