VKF Technische Auskunft Nr. 40418

Inhaber /-in
Stöbich Brandschutz GmbH
Pracherstieg 6
38644 Goslar
Deutschland

Hersteller /-in
Stöbich Brandschutz GmbH
38644 Goslar
Deutschland

Gruppe 249 - Feuerschutzvorhänge

Produkt FEUERSCHUTZABSCHLUSS FIBERSHIELD-I

Beschreibung Feuerschutzvorhang aus mehrlagigem Gewebe STRATEX 3 (D=6mm), oben liegende Welle aus Stahl, Rollkasten aus Stahlblech mit Dichtung TENMAT FIREFLY 102, seitlich mit Führungsschienen aus Stahl mit Dichtung TENMAT FIREFLY 102.

Anwendung EI 30
MBW/MBW mit geringer Rohdichte
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen MPA BS, Braunschweig: Prüfbericht '2200/708/17-Kor' (07.05.2018), Prüfbericht '2200/713/17-Mo' (15.05.2018), Klassifizierungsbericht 'K-2201/453/18-MPA BS' (11.03.2020), Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0761-CPR-0767' (29.02.2024)

Prüfbestimmungen EN 1634-1; EN 1363-1

Beurteilung Feuerwiderstand EI 30

Gültigkeitsdauer 31.12.2031
Ausstellungsdatum 30.04.2026
Ersetzt Dokument vom 27.02.2026

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

VKF · AEAI
Elektronisches Siegel
Cachet électronique

Anwendungsbereich

Der Anwendungsbereich für das beurteilte Bauprodukt entspricht dem direkten Anwendungsbereich. Ein Bericht zum erweiterten Anwendungsbereich liegt nicht vor. Die Regeln zur Beurteilung des direkten Anwendungsbereichs sind in der EN 1634-1:2014 oder EN 1634-1:2018, Kapitel 13 aufgeführt und basieren auf den Ergebnissen einzelner Prüfungen.

Im Folgenden werden die wichtigsten zulässigen Erweiterungen für die Anwendung aufgeführt. Die Aufzählung ist nicht abschliessend. Weitere Änderungen gemäss Klassifizierungsbericht, EN 1634-1:2014 oder EN 1634-1:2018 sind zugelassen. Bei Unklarheiten zur Interpretation des Textes oder der Bilder ist der Wortlaut des Klassifizierungsberichts massgebend.

TRAGKONSTRUKTION UND BEFESTIGUNGSART

Norm-Tragkonstruktionen

Folgende Norm-Tragkonstruktionen sind nachgewiesen:

	Abkürzung	Beschreibung
	MBW	Massivbauwand mit hoher Rohdichte aus Mauerwerk oder Massivbeton.
	MBW mit geringer RD	Massivbauwand mit geringer Rohdichte aus Porenbetonsteinen.

Befestigungen

- Die längenbezogene Anzahl von Befestigungselementen zum Anbringen von Türen an Tragkonstruktionen darf erhöht, jedoch nicht verringert werden.
- Der Abstand zwischen den Befestigungselementen darf verringert, jedoch nicht vergrössert werden.

ANORDNUNGEN

Folgende Anordnungen sind nachgewiesen:



ABSCHLÜSSE

Änderungen der Abmessungen

	Abmessungen					
Abschluss	AM / LM	Bmax [mm]	Hmax [mm]	Amax [m2]	Bmin [mm]	Hmin [mm]
Feuerschutzvorhang	LM	7315	4950	36.2	-	-

Minimale Aussenabmessungen:
- Unbegrenzte Grössenreduzierung ist zulässig.

Materialien und konstruktive Ausführungen



Feuerschutzvorhänge:

- Bei bedienbaren Feuerschutzvorhängen darf die Werkstoffdicke von Seitenführungen und Trommelhalterungen um bis zu 50 % erhöht, jedoch nicht bis unterhalb der in der Metallindustrie üblichen Toleranzen verringert werden.



Dämmschichtbildende Dichtungen:

Folgende alternative Produkte sind nachgewiesen:

- Seitenführungen: Dichtstreifen TENMAT FIREFLY 102
- Gehäuse/Rollkasten: Dichtstreifen TENMAT FIREFLY 102

Dekorative Beschichtungen



Farbanstrich:

- Wenn ein Beitrag zur Feuerwiderstandsfähigkeit der Tür durch einen Farbanstrich nicht zu erwarten ist, sind alternative Anstriche zulässig und dürfen auf Türflügel oder Zargen aufgebracht werden, die als unbehandelte Probekörper geprüft wurden.

Legende:

AM / LM:	Aussenmass (Abschluss) / Rahmenlichtmass
Bmax / Hmax / Amax / Dmax:	maximale Breite / Höhe / Fläche / Dicke
Bmin / Bmax / Amin / Dmin:	minimale Breite / Höhe / Fläche / Dicke
RD:	Rohdichte