



## VKF Anerkennung Nr. 26945

**Inhaber /-in**  
JOMOS Brandschutz AG  
Sagmattstrasse 5  
4710 Balsthal  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
PRYMOS GMBH  
60594 Frankfurt  
Germany

**Gruppe** 682 - Schaum-Handfeuerlöscher

**Produkt** PM-10-S9/1

**Beschreibung** Dauerdrucklöscher  
Typ: PM-10-S9/1  
Nennfüllmenge: 9 l

**Anwendung** Funktionsbereich: von +5°C bis +60°C  
Vorsicht bei Anlagen unter Spannung:  
- Einsetzbar bis 1000 V  
- Mindestabstand 1 m

**Unterlagen** MPA, Dresden: Prüfbericht 'Nr. 20140909/PY 17' (13.11.2014), Prüfbericht 'Nr. 20161618/PY 26' (19.01.2017)

**Prüfbestimmungen** EN 3-7

**Beurteilung** Leistungsklasse 43A,233B,  
Das Prüfzeichen wird erteilt

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2021  
**Ausstellungsdatum** 04.07.2018  
**Ersetzt Dokument vom** 22.03.2018

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy