

## VKF Technische Auskunft Nr. 30021

**Gesuchsteller**  
PRIORIT AG  
Rodenbacher Chaussee 6  
63457 Hanau  
Germany

**Hersteller**  
PRIORIT AG  
63457 Hanau  
Germany

**Gruppe** 802 - Entrauchungsklappen

**Produkt** PRIODOOR ETX RDA-H

**Beschrieb** Rechteckige Entrauchungsklappe aus PRIODEK-H 42mm (+2/-2mm) mit Montagerahmen (58mm x 42mm) aus Platten PRIODEK-H mit Gesamtdicke 42mm.  
Mit automatischer Auslösung.  
Betriebsdruck: -500 Pa/ +500 Pa  
Bmin=900mm x Hmin=379mm  
Bmax=2100mm x Hmax=1000mm

**Anwendung** Für den Einbau in eine Norm-Tragekonstruktion mit hoher Rohdichte, Ziegelwand mit Kalkzementmörtel mit Gesamtdicke  $\geq 110$ mm oder in eine zugehörige Tragekonstruktion "PRIOWALL" Wand aus Platten PRIODEK-H mit Gesamtdicke von  $\geq 42$ mm.  
Diese Entrauchungsklappe ist gemäss Herstelleranweisungen zu montieren.

**Unterlagen** PAVUS, Prag: Klassifizierungsbericht 'Nr. PK4-02-16-001-D-1' (18.04.2016), Klassifizierungsbericht 'Nr. PK4-02-16-003-D-0' (09.12.2016), Prüfbericht 'Nr. Pr-15-2.154-De' (30.12.2015), Prüfbericht 'Nr. Pr-16-2.234-De' (29.11.2016); Hersteller: Leistungserklärung 'Nr. Dop/ETX-RDA-H/005-0218' (21.02.2018)

**Prüfbestimmungen** EN 12101-8, EN 1366-10, EN 13501-4

**Beurteilung** Klassifizierung EI 120 (vew-hod-i $\leftrightarrow$ o) S500C1000AAmulti

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2023  
**Aussteldatum** 09.04.2018  
**Ersetzt Dokument vom** 22.03.2018

Anerkennungsstelle der  
kantonalen Brandschutzbehörden

  
Marcel Rumo

  
Roland Julmy
