

## VKF Technische Auskunft Nr. 30029

**Gesuchsteller**  
PRIORIT AG  
Rodenbacher Chaussee 6  
63457 Hanau  
Germany

**Hersteller**  
PRIORIT AG  
63457 Hanau  
Germany

**Gruppe** 802 - Entrauchungsklappen

**Produkt** PRIODOOR ETX RDA

**Beschrieb** Rechteckige Entrauchungsklappe aus PRIODEK-H 42mm (+2/-2mm) mit Montagerahmen (58mm x 42mm) aus Platten PRIODEK-H mit Gesamtdicke 42mm.  
Mit automatischer Auslösung.  
Betriebsdruck: -500 Pa/ +500 Pa  
Bmin=500mm x Hmin=1134mm  
Bmax=1000 x Hmax=2500mm

**Anwendung** Für den Einbau in eine Norm-Tragekonstruktion mit hoher Rohdichte, Ziegelwand mit Kalkzementmörtel mit Gesamtdicke  $\geq 110$ mm.  
Diese Entrauchungsklappe ist gemäss Herstelleranweisungen zu montieren.

**Unterlagen** PAVUS, Prag: Klassifizierungsbericht 'Nr. PK4-02-17-001-D-0' (24.03.2017); Hersteller: Leistungserklärung 'Nr. Dop/ETX-RDA/002-1217' (06.12.2017); PAVUS, Prag: Prüfbericht 'Nr. Pr-17-2.039-De' (21.03.2017)

**Prüfbestimmungen** EN 12101-8, EN 1366-10, EN 13501-4

**Beurteilung** Klassifizierung EI 90 (vedw-i↔o) S500C10000AAmulti

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2023  
**Aussteldatum** 09.04.2018  
**Ersetzt Dokument vom** 22.03.2018

Anerkennungsstelle der  
kantonalen Brandschutzbehörden

  
Marcel Rumo

  
Roland Julmy

