



VKF Anerkennung Nr. 30636

Inhaber /-in
PRIORIT AG
Margarete-von-Wrangell-Strasse 23
63457 Hanau
Germany

Hersteller /-in
PRIORIT AG
63457 Hanau
Germany

Gruppe 704 - Brandschutzgehäuse

Produkt PRIOELEC EHL/ESL

Beschreibung Brandschutzgehäuse bestehend aus mehrschichtigen Plattenelementen. Mit ein- oder zweiflügeliger Gehäuseöffnung, mit und ohne Lüftungssystem.
Brandbeanspruchung von innen.
Details siehe Seite 2

Anwendung

Unterlagen MPA, Dresden: Prüfbericht '20170595/01' (15.11.2017), Prüfbericht '20170595/02' (15.11.2017), Prüfbericht '20170595/03' (15.11.2017), Gutachten '20180149/02' (24.01.2019)

Prüfbestimmungen EN 1363-1

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse I 30

Gültigkeitsdauer 31.12.2024
Ausstellungsdatum 03.05.2019
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 30636

Inhaber /-in: PRIORIT AG

Gültigkeitsdauer: 31.12.2024

Ausstellungsdatum: 03.05.2019

Gehäuse	Typ	(mm)	Abmessungen aussen			Abmessungen innen		
			Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe
hängend	EHL 31 1-flügelig	min.	446	396	347	302	252	238
		max.	2100	900	451	1956	756	342
hängend	EHL 32 2-flügelig	min.	1046	896	347	902	752	238
		max.	1050	900	351	906	756	242
stehend	ESL 31 1-flügelig	min.	546	396	347	302	252	238
		max.	2200	900	551	1956	756	442
stehend	ESL 32 2-flügelig	min.	1046	896	347	902	752	238
		max.	2200	1150	551	1956	1006	442